

平成29年度ごみ処理施設における維持管理の状況

①処分した一般廃棄物の種類毎の量 (t) 及び運転時間

※運転日数は、1時間以上運転で、1日にカウント

	可燃ごみ							粗大ごみ	
	焼却量				運転日数			破砕量	運転日数
	1号炉	2号炉	3号炉	合計	1号炉	2号炉	3号炉		
4月	1,325.34	1,179.17	1,408.67	3,913.18	29	26	30	221.80	20
5月	1,674.76	1,672.07	1,047.49	4,394.32	31	31	20	246.60	23
6月	1,805.03	1,768.87	442.09	4,015.99	30	30	8	222.20	20
7月	1,505.25	1,336.79	1,522.30	4,364.34	31	28	31	190.40	20
8月	1,273.00	1,445.74	1,441.93	4,160.66	28	31	31	219.64	22
9月	1,617.81	625.04	1,725.92	3,968.77	29	11	30	188.00	22
10月	1,585.73	846.45	1,581.61	4,013.80	31	17	31	204.00	18
11月	1,387.00	1,377.92	1,379.91	4,144.83	30	30	30	244.20	22
12月	1,377.22	1,372.46	1,378.10	4,127.77	31	31	31	256.00	21
1月	181.21	1,789.07	1,792.98	3,763.26	4	31	31	196.00	20
2月	1,142.37	1,142.31	1,143.38	3,428.06	28	28	28	260.80	20
3月	1,445.49	1,441.18	1,446.68	4,333.35	25	25	25	213.00	16
合計	16,304.78	15,954.00	16,369.55	48,628.33	327	319	326	2,662.64	244

②焼却ガス温度・バグフィルター入口温度・排ガス中のCO濃度 (日平均値の月平均値)

	燃焼ガス温度 (炉内温度) (800℃以上)			バグフィルター入口温度 (200℃以下)			排ガス中のCO濃度 (100ppm以下)		
	1号炉	2号炉	3号炉	1号炉	2号炉	3号炉	1号炉	2号炉	3号炉
4月	908.30	916.80	912.70	192.30	188.70	183.10	19.20	6.10	15.60
5月	908.70	912.60	909.50	190.60	188.60	183.80	18.10	3.60	12.60
6月	907.30	912.30	906.90	199.90	188.60	179.70	16.70	3.70	14.50
7月	908.80	906.20	909.10	193.80	188.40	179.90	18.60	7.00	10.80
8月	907.80	906.00	907.80	188.70	188.60	179.60	16.80	7.00	11.10
9月	907.80	911.40	909.20	191.20	188.60	178.40	14.70	10.60	9.70
10月	908.10	916.50	912.50	193.80	188.50	177.50	15.90	8.20	12.70
11月	908.10	914.90	909.90	198.20	188.40	177.00	20.70	7.70	18.80
12月	910.90	916.30	911.50	198.60	188.40	178.80	20.10	8.60	21.90
1月	905.30	912.00	906.40	196.90	188.40	176.90	13.90	3.20	16.10
2月	894.50	896.50	890.70	186.80	185.10	170.40	11.90	7.60	15.00
3月	907.00	911.50	911.30	189.40	188.30	169.80	7.50	5.20	10.00
平均	906.90	911.10	908.10	193.40	188.20	177.90	16.20	6.50	14.10

③排ガス中のダイオキシン類濃度、ばい煙量及びばい煙濃度 (酸素濃度12%換算値)

	採取年月日	採取位置	結果が 得られた日	ばい煙量 上段：湿り 下段：乾き mN/h	ばい煙濃度				ダイオキシン 類濃度 1ng-TEQ/mN 以下
					硫酸化物 50ppm以下	ばいじん 10mg/mN 以下	塩化水素 50ppm以下	窒素酸化物 150ppm以下	
1号炉	H29.5.11	煙突入口	H29.6.1	23,800	2未満	2未満	2未満	120	—
				22,700					
	H29.11.28		H29.12.18	27,200	2未満	2未満	2未満	120	—
2号炉	H29.5.11	煙突入口	H29.6.1	28,600	2未満	2未満	2未満	140	—
				27,600					
	H29.11.28		H29.12.18	26,500	2未満	2未満	2未満	130	—
3号炉	H29.5.11	煙突入口	H29.6.1	26,000	—	—	—	—	0.0059
				26,925					
	H29.11.28		H29.12.28	26,150	—	—	—	—	—
3号炉	H29.5.11	煙突入口	H29.6.1	28,600	2未満	2未満	2未満	130	—
				27,600					
	H29.11.28		H29.12.18	26,500	2未満	2未満	2未満	130	—
3号炉	H29.5.11	煙突入口	H29.6.1	22,700	—	—	—	—	0.0078
				21,600					
	H29.11.28		H29.12.28	22,800	—	—	—	—	—

④冷却設備及び排ガス処理設備にたい積したばいじんを除去した日

	冷却設備【ガス冷却塔】	排ガス処理設備【減温塔】	排ガス処理設備【バグ塔】
1号炉	平成30年1月7日	平成30年1月10日～11日	平成30年1月15日～16日
2号炉	平成29年9月15日	平成29年10月3日～4日	平成29年10月8日～9日
3号炉	平成29年5月24日	平成29年6月9日～13日	平成29年6月17日～18日