

平成30年度ごみ処理施設における維持管理の状況

①処分した一般廃棄物の種類毎の量 (t) 及び運転時間

※運転日数は、1時間以上運転で、1日にカウント

	可燃ごみ							粗大ごみ	
	焼却量				運転日数			破砕量	運転日数
	1号炉	2号炉	3号炉	合計	1号炉	2号炉	3号炉		
4月	1,386.90	1,384.37	1,372.27	4,143.54	30	30	30	228.70	21
5月	1,543.85	1,294.01	1,542.94	4,380.80	31	31	31	265.20	23
6月	1,822.65	1,816.51	640.14	4,279.30	30	30	11	226.60	21
7月	1,534.19	1,549.45	1,164.81	4,248.45	31	31	24	198.40	18
8月	1,372.99	1,358.47	1,362.00	4,093.46	31	31	31	248.00	21
9月	1,089.05	1,449.58	1,437.52	3,976.16	24	30	30	203.20	17
10月	1,772.69	796.06	1,711.46	4,280.21	31	16	31	282.80	22
11月	1,645.99	856.47	1,628.59	4,131.05	30	16	30	273.20	18
12月	1,460.28	1,412.34	1,427.91	4,300.53	31	31	31	324.80	21
1月	421.70	1,844.73	1,661.89	3,928.31	8	31	29	286.80	20
2月	1,019.43	1,281.32	1,231.57	3,532.33	23	28	28	161.00	10
3月	1,277.57	1,388.36	1,329.05	3,994.99	21	23	23	259.80	20
合計	16,347.28	16,431.68	16,510.16	49,289.13	321.00	328.00	329.00	2,958.50	232.00

②焼却ガス温度・バグフィルター入口温度・排ガス中のCO濃度 (日平均値の月平均値)

	燃焼ガス温度 (炉内温度) (800℃以上)			バグフィルター入口温度 (200℃以下)			排ガス中のCO濃度 (100ppm以下)		
	1号炉	2号炉	3号炉	1号炉	2号炉	3号炉	1号炉	2号炉	3号炉
4月	911.70	913.60	911.50	188.20	188.30	169.00	6.30	8.80	11.20
5月	911.70	909.60	908.70	188.40	188.30	168.40	6.60	6.50	4.90
6月	897.20	898.60	910.40	186.30	185.70	167.80	2.70	10.60	7.10
7月	908.50	912.00	910.70	190.00	188.30	190.40	4.90	12.20	20.70
8月	915.00	913.60	911.80	192.30	188.30	189.30	2.80	12.10	15.50
9月	919.80	910.60	911.80	191.00	188.00	183.80	1.30	7.70	14.10
10月	923.50	913.80	918.00	191.50	187.90	180.40	2.10	15.60	19.80
11月	927.90	921.60	920.50	191.40	187.40	177.70	18.50	20.00	24.60
12月	927.30	922.10	925.60	191.70	187.30	177.30	19.10	19.70	26.90
1月	920.20	919.00	920.90	190.60	187.20	188.90	14.00	10.40	17.00
2月	918.20	908.10	922.10	187.00	187.10	192.40	16.90	17.10	21.60
3月	920.70	922.70	922.90	187.20	186.60	188.10	14.90	18.30	18.20
平均	916.81	913.78	916.24	189.63	187.53	181.13	9.18	13.25	16.80

③排ガス中のダイオキシン類濃度、ばい煙量及びばい煙濃度 (酸素濃度12%換算値)

	採取年月日	採取位置	結果が得られた日	ばい煙量 上段：湿り 下段：乾き m <sup>3</sup> /h	ばい煙濃度				ダイオキシン類濃度 1ng-TEQ/m <sup>3</sup> 以下
					硫酸化物 50ppm以下	ばいじん 10mg/m <sup>3</sup> 以下	塩化水素 50ppm以下	窒素酸化物 150ppm以下	
1号炉	H30.5.25 H30.11.15 H30.12.13	煙突入口	H30.6.21 H30.12.5 H31.1.17	22,600	2	2未満	2未満	140	—
				21,400					
				23,700	—	—	—	—	0.012
22,800									
2号炉	H30.5.25 H30.11.15 H30.12.12	煙突入口	H30.6.21 H30.12.5 H31.1.17	32,600	2未満	2未満	2未満	130	—
				30,700					
				20,500	—	—	—	—	0.036
20,100									
3号炉	H30.5.25 H30.11.15 H30.12.11	煙突入口	H30.6.21 H30.12.5 H31.1.17	21,500	4	2未満	2未満	140	—
				20,600					
				21,800	—	—	—	—	0.0051
21,300									
				24,475					
				23,575					

④冷却設備及び排ガス処理設備にたい積したばいじんを除去した日

	冷却設備【ガス冷却塔】	排ガス処理設備【減温塔】	排ガス処理設備【バグ塔】
1号炉	平成31年1月31日	平成31年1月17日	平成31年1月21日
2号炉	平成30年10月19日	平成30年10月30日～11月1日	平成30年11月3～4日
3号炉	平成30年6月16日	平成30年6月21～23日	平成30年6月30日