

平成31年度ごみ処理施設における維持管理の状況

①処分した一般廃棄物の種類毎の量 (t) 及び運転時間

※運転日数は、1時間以上運転で、1日にカウント

	可燃ごみ				粗大ごみ				
	焼却量				運転日数			破砕量	運転日数
	1号炉	2号炉	3号炉	合計	1号炉	2号炉	3号炉		
4月	1,396.09	1,382.07	1,331.17	4,109.34	30	30	30	284.20	22
5月	1,582.57	1,263.09	1,425.84	4,271.50	31	27	31	311.20	23
6月	1,837.66	2,206.17	40.15	4,083.98	26	30	1	238.40	21
7月	1,545.37	1,404.53	1,461.53	4,411.43	31	29	31	319.00	22
8月	992.72	1,464.11	1,682.19	4,139.02	16	26	28	288.00	22
9月	1,431.70	1,009.24	1,419.82	3,860.76	30	23	30	258.00	20
10月	2,048.67	0.00	2,101.96	4,150.63	31	0	31	292.20	22
11月	1,373.32	1,174.91	1,396.86	3,945.09	30	26	30	311.10	20
12月	1,522.38	1,535.39	1,220.25	4,278.02	30	30	25	314.00	21
1月	0.00	1,928.81	1,958.48	3,887.29	0	28	28	274.60	20
2月	1,113.11	1,263.86	1,281.02	3,657.99	27	29	29	375.61	20
3月	1,371.14	1,366.68	1,342.30	4,080.12	23	23	22	306.20	14
合計	16,214.72	15,998.87	16,661.58	48,875.17	305.00	301.00	316.00	3,572.51	247.00

②焼却ガス温度・バグフィルター入口温度・排ガス中のCO濃度 (日平均値の月平均値)

	燃焼ガス温度 (炉内温度) (800℃以上)			バグフィルター入口温度 (200℃以下)			排ガス中のCO濃度 (100ppm以下)		
	1号炉	2号炉	3号炉	1号炉	2号炉	3号炉	1号炉	2号炉	3号炉
4月	919.90	918.70	923.60	186.80	186.50	185.70	12.90	18.50	21.50
5月	916.30	913.80	918.60	187.40	186.60	186.00	10.20	16.50	10.10
6月	904.30	903.90	920.50	186.60	184.50	184.00	5.20	12.70	3.70
7月	920.10	917.10	923.70	187.10	186.40	184.10	13.50	15.20	16.30
8月	914.70	911.20	919.90	187.30	186.80	182.70	12.40	10.10	9.30
9月	915.80	912.80	921.40	186.80	186.30	179.40	3.50	9.80	13.10
10月	914.50	0.00	921.10	186.50	0.00	173.70	1.40	0.00	11.60
11月	915.50	923.60	922.50	186.10	184.50	169.60	6.20	10.10	11.90
12月	915.30	913.50	919.00	186.10	184.90	164.50	12.00	13.80	7.10
1月	0.00	915.60	917.60	0.00	183.60	158.80	0.00	3.30	3.10
2月	921.10	923.60	922.40	184.80	182.60	154.80	3.00	9.40	5.40
3月	924.80	921.70	923.20	185.00	180.00	149.10	-2.10	3.80	2.40
平均	840.19	839.63	921.13	170.88	169.39	172.70	6.52	10.27	9.63

③排ガス中のダイオキシン類濃度、ばい煙量及びばい煙濃度 (酸素濃度12%換算値)

採取年月日	採取位置	結果が得られた日	ばい煙量 上段：湿り 下段：乾き mN/h	ばい煙濃度				ダイオキシン類濃度 1ng-TEQ/mN 以下
				硫酸化物 50ppm以下	ばいじん 10mg/mN 以下	塩化水素 50ppm以下	窒素酸化物 150ppm以下	
1号炉	煙突入口	R1. 5. 29	26,900 25,600	2未満	2未満	2未満	130	—
		R1. 11. 21	31,300 29,600	2未満	2未満	2未満	130	—
		R1. 11. 29	25,400 24,600	—	—	—	—	0.0190
2号炉	煙突入口	R1. 5. 29	24,400 23,400	2未満	2未満	2未満	130	—
		R1. 11. 21	34,200 32,300	2未満	2未満	7	140	—
		R1. 12. 2	32,475 31,250	—	—	—	—	0.023
3号炉	煙突入口	R1. 5. 29	22,800 21,400	2未満	2未満	2未満	130	—
		R1. 11. 21	27,900 26,300	2未満	2未満	2未満	130	—
		R1. 11. 26	22,700 21,625	—	—	—	—	0.0110

④冷却設備及び排ガス処理設備にたい積したばいじんを除去した日

	冷却設備【ガス冷却塔】	排ガス処理設備【減温塔】	排ガス処理設備【バグ塔】
1号炉	令和2年1月9日	令和2年1月19日～21日	令和2年1月23日～24日
2号炉	令和1年9月26日	令和元年10月8日～10日	令和元年10月15日～16日
3号炉	令和元年6月5日～6日	令和元年6月19日～21日	令和元年6月23日