

令和2年度ごみ処理施設における維持管理の状況

①処分した一般廃棄物の種類毎の量 (t) 及び運転時間

※運転日数は、1時間以上運転で、1日にカウント

	可燃ごみ							粗大ごみ	
	焼却量				運転日数			破砕量	運転日数
	1号炉	2号炉	3号炉	合計	1号炉	2号炉	3号炉		
4月	1,326.83	1,353.77	1,402.53	4,083.13	28	28	29	374.00	21
5月	1,510.80	1,028.80	1,520.08	4,059.68	31	23	31	320.80	21
6月	2,092.67	2,088.47	33.28	4,214.42	30	30	3	334.00	22
7月	1,431.26	1,589.42	1,319.40	4,340.08	29	31	26	455.80	23
8月	1,535.36	929.98	1,516.23	3,981.56	31	23	31	306.80	21
9月	1,816.06	271.49	1,801.51	3,889.06	30	5	30	232.80	20
10月	1,413.52	1,453.65	1,255.30	4,122.47	31	31	29	355.20	22
11月	1,121.92	1,404.87	1,432.40	3,959.19	25	30	30	322.40	21
12月	771.02	1,780.17	1,715.58	4,266.77	16	31	31	355.40	21
1月	1,340.51	1,294.51	1,021.88	3,656.90	31	31	26	247.20	20
2月	956.12	1,307.17	1,216.21	3,479.51	17	21	19	255.20	20
3月	1,478.04	1,413.52	1,430.53	4,322.09	30	30	30	316.90	17
合計	16,794.11	15,915.82	15,664.93	48,374.86	329.00	314.00	315.00	3,876.50	249.00

②焼却ガス温度・バグフィルター入口温度・排ガス中のCO濃度 (日平均値の月平均値)

	燃焼ガス温度 (炉内温度) (800℃以上)			バグフィルター入口温度 (200℃以下)			排ガス中のCO濃度 (100ppm以下)		
	1号炉	2号炉	3号炉	1号炉	2号炉	3号炉	1号炉	2号炉	3号炉
4月	919.90	922.00	919.30	183.80	179.50	151.10	2.00	6.20	4.10
5月	924.70	916.10	922.90	184.60	181.60	191.80	23.80	17.20	27.80
6月	920.00	912.80	920.90	184.60	180.20	190.20	20.90	13.80	21.60
7月	909.70	907.30	917.50	184.00	179.90	190.20	20.30	6.20	17.80
8月	915.30	903.20	914.70	183.30	179.00	188.80	27.20	16.10	16.60
9月	917.50	920.00	910.10	188.50	174.50	193.00	16.70	23.00	16.10
10月	915.90	920.00	901.70	189.80	173.90	191.80	20.30	18.00	25.90
11月	904.20	922.50	879.80	189.80	172.50	185.90	19.90	16.00	22.00
12月	913.10	931.50	913.00	183.00	170.90	188.00	17.50	14.10	23.40
1月	901.10	924.80	913.60	180.00	169.20	190.00	14.50	10.80	29.30
2月	898.30	921.60	927.20	180.50	167.70	190.40	22.10	14.40	32.80
3月	902.00	913.40	907.70	178.90	164.70	187.70	20.40	10.80	16.10
平均	911.81	917.93	912.37	184.23	174.47	186.58	18.80	13.88	21.13

③排ガス中のダイオキシン類濃度、ばい煙量及びばい煙濃度 (酸素濃度12%換算値)

	採取年月日	採取位置	結果が得られた日	ばい煙量 上段：湿り 下段：乾き mN/h	ばい煙濃度				ダイオキシン類濃度 1ng-TEQ/mN 以下
					硫黄酸化物 50ppm以下	ばいじん 10mg/mN 以下	塩化水素 50ppm以下	窒素酸化物 150ppm以下	
1号炉	R2.5.28	煙突入口	R2.6.8	22,200 21,100	2未満	2未満	2未満	130	—
	R2.10.22		R2.11.12	26,000 24,600	2	2未満	2未満	130	—
	R2.12.25		R3.2.5	26,025 25,175	—	—	—	—	0.036
2号炉	R2.5.28	煙突入口	R2.6.8	19,600 18,700	2未満	2未満	2未満	140	—
	R2.10.22		R2.11.12	23,600 22,100	2未満	2未満	2未満	93	—
	R2.12.24		R3.2.5	24,500 23,625	—	—	—	—	0.0068
3号炉	R2.5.28	煙突入口	R2.6.8	28,300 26,800	2未満	2未満	2未満	140	—
	R2.10.22		R2.11.12	25,700 24,400	2未満	2未満	2未満	130	—
	R2.12.23		R3.2.5	24,375 23,050	—	—	—	—	0.021

④冷却設備及び排ガス処理設備にたい積したばいじんを除去した日

	冷却設備【ガス冷却塔】	排ガス処理設備【減温塔】	排ガス処理設備【バグ塔】
1号炉	令和2年11月28日	令和2年12月8日～11日	令和2年12月12日～13日
2号炉	令和2年8月27日	令和2年9月14日～17日	令和2年9月18日～19日
3号炉	令和2年6月4日～5日	令和2年6月28日～30日	令和2年7月3日～4日