

令和4年度ごみ処理施設における維持管理の状況

①処分した一般廃棄物の種類毎の量 (t) 及び運転時間

※運転日数は、1時間以上運転で、1日にカウント

	可燃ごみ				粗大ごみ				
	焼却量				運転日数			破砕量	運転日数
	1号炉	2号炉	3号炉	合計	1号炉	2号炉	3号炉		
4月	1,409.19	1,152.15	1,417.68	3,979.02	30	26	30	258.80	21
5月	1,400.04	1,213.75	1,409.70	4,023.48	31	28	31	245.60	22
6月	1,663.61	1,770.93	799.49	4,234.03	30	30	14	252.40	22
7月	1,489.74	1,539.80	1,065.71	4,095.25	31	31	22	181.60	17
8月	1,193.39	1,463.96	1,416.78	4,074.12	27	31	31	229.00	23
9月	1,525.07	1,040.32	1,453.47	4,018.87	30	21	30	233.60	22
10月	1,994.07	178.20	1,853.15	4,025.42	31	3	31	207.80	21
11月	1,324.89	1,357.46	1,095.29	3,777.64	30	30	27	139.00	15
12月	1,443.02	1,561.14	1,196.51	4,200.67	31	31	27	80.80	10
1月	81.02	1,947.69	1,794.73	3,823.44	2	30	30	160.00	16
2月	1,025.02	1,264.88	1,248.43	3,538.33	23	28	28	181.80	20
3月	1,543.18	1,396.22	1,452.90	4,392.30	26	24	25	206.80	19
合計	16,092.25	15,886.49	16,203.83	48,182.57	322.00	313.00	326.00	2,377.20	228.00

②焼却ガス温度・バグフィルター入口温度・排ガス中のCO濃度 (日平均値の月平均値)

	燃焼ガス温度 (炉内温度) (800℃以上)			バグフィルター入口温度 (200℃以下)			排ガス中のCO濃度 (100ppm以下)		
	1号炉	2号炉	3号炉	1号炉	2号炉	3号炉	1号炉	2号炉	3号炉
4月	880.00	877.30	925.00	155.90	193.60	190.20	21.70	10.70	16.70
5月	876.90	873.40	921.70	155.10	193.70	190.50	18.80	10.10	14.80
6月	887.70	877.10	914.30	154.70	193.70	190.70	24.60	11.40	18.20
7月	908.80	906.50	910.80	155.50	195.30	189.80	23.50	12.20	18.30
8月	906.90	906.40	913.50	155.50	197.50	189.80	20.80	10.60	19.70
9月	899.20	896.20	911.90	146.90	195.80	189.70	16.70	14.00	18.40
10月	895.50	902.40	915.00	141.30	194.00	189.60	15.50	43.00	19.10
11月	887.40	880.70	912.90	136.90	193.20	189.60	17.70	23.60	20.20
12月	880.80	874.50	907.90	133.20	192.90	189.20	28.90	20.30	29.80
1月	858.30	860.10	907.10	126.90	192.50	189.40	37.80	17.70	28.60
2月	877.30	897.00	912.00	124.30	193.30	189.50	13.00	22.20	23.10
3月	863.20	889.10	909.00	122.30	190.40	187.20	11.60	19.00	21.10
平均	885.17	886.73	913.43	142.38	193.83	189.60	20.88	17.90	20.67

③排ガス中のダイオキシン類濃度、ばい煙量及びばい煙濃度 (酸素濃度12%換算値)

採取年月日	採取位置	結果が得られた日	ばい煙量 上段：湿り 下段：乾き mN/h	ばい煙濃度				ダイオキシン類濃度 1ng-TEQ/mN 以下
				硫黄酸化物 50ppm以下	ばいじん 10mg/mN 以下	塩化水素 50ppm以下	窒素酸化物 150ppm以下	
1号炉	煙突入口	R4.5.27	28,600	2未満	2未満	2未満	120	—
			27,300					
		R4.11.10	R4.11.29	34,400	2未満	2未満	2未満	140
R4.12.15	R5.1.19	33,000	—	—	—	—	0.410	
29,000								
2号炉	煙突入口	R4.5.27	30,900	2未満	2未満	2未満	120	—
			29,500					
		R4.11.10	R4.11.29	25,500	2未満	2未満	2未満	130
R4.12.14	R5.1.19	24,700	—	—	—	—	0.140	
25,000								
3号炉	煙突入口	R4.5.27	26,400	2未満	2未満	2未満	120	—
			25,300					
		R4.11.10	R4.11.29	22,000	2未満	2未満	2未満	120
R4.12.16	R5.1.19	21,100	—	—	—	—	0.230	
27,000								
			26,000					

④冷却設備及び排ガス処理設備にたい積したばいじんを除去した日

	冷却設備【ガス冷却塔】	排ガス処理設備【減温塔】	排ガス処理設備【バグ塔】
1号炉	R5.1.9	R5.1.24~R5.1.26	R5.1.28
2号炉	R4.9.27	R4.10.6~R4.10.7	R4.10.12~R4.10.13
3号炉	R4.6.18~R4.6.19	R4.6.28~R4.6.30	R4.6.29