

令和6年度ごみ処理施設における維持管理の状況

①処分した一般廃棄物の種類毎の量（t）及び運転時間

※運転日数は、1時間以上運転で、1日にカウント

	可燃ごみ							粗大ごみ	
	焼却量				運転日数			破砕量	運転日数
	1号炉	2号炉	3号炉	合計	1号炉	2号炉	3号炉		
4月	1,445.23	1,378.63	1,088.34	3,912.20	30	29	24	202.40	22
5月	1,361.21	1,099.26	1,588.25	4,048.72	26	21	31	180.80	19
6月	1,585.06	1,553.94	592.65	3,731.66	30	30	13	188.00	20
7月									
8月									
9月									
10月									
11月									
12月									
1月									
2月									
3月									
合計	4,391.50	4,031.83	3,269.25	11,692.58	86.00	80.00	68.00	571.20	61.00

②焼却ガス温度・バグフィルター入口温度・排ガス中のCO濃度（日平均値の月平均値）

	燃焼ガス温度（炉内温度） （800℃以上）			バグフィルター入口温度 （200℃以下）			排ガス中のCO濃度 （100ppm以下）		
	1号炉	2号炉	3号炉	1号炉	2号炉	3号炉	1号炉	2号炉	3号炉
4月	910.90	901.00	907.60	187.40	191.10	184.40	11.60	17.50	20.80
5月	908.80	898.50	907.50	186.40	189.40	184.30	7.80	21.40	18.20
6月	909.80	900.20	907.20	183.70	186.10	179.80	7.60	16.40	21.30
7月									
8月									
9月									
10月									
11月									
12月									
1月									
2月									
3月									
平均	909.83	899.90	907.43	185.83	188.87	182.83	9.00	18.43	20.10

③排ガス中のダイオキシン類濃度、ばい煙量及びばい煙濃度（酸素濃度12%換算値）

	採取年月日	採取位置	結果が 得られた日	ばい煙量 上段：湿り 下段：乾き mN/h	ばい煙濃度				ダイオキシン 類濃度 1ng-TEQ/mN 以下
					硫黄酸化物 50ppm以下	ばいじん 10mg/mN 以下	塩化水素 50ppm以下	窒素酸化物 150ppm以下	
1号炉	R6.5.9	煙突入口	R6.6.8	23,100	2未満	2未満	2未満	140	—
				21,700					
2号炉	R6.5.9	煙突入口	R6.6.8	24,700	2未満	2未満	2未満	130	—
				22,700					
3号炉	R6.5.9	煙突入口	R6.6.8	30,900	2未満	2未満	2未満	120	—
				29,000					

④冷却設備及び排ガス処理設備にたい積したばいじんを除去した日

	冷却設備【ガス冷却塔】	排ガス処理設備【減温塔】	排ガス処理設備【バグ塔】
1号炉			
2号炉			
3号炉			